

설계단계검사 합격증명서

제 25-39-0020 호

상 호 : 에이스전자

소재지 : 경기도 양주시 광적면 그루고개로221번길 192-26

대표자 : 이미현

품 명 : 가스누출자동차단장치(1회로, 핸들작동식)

모델명 : 차단부:GRV-1525PW, 제어부: GRC-125

사용가스 : 해당없음

유효기간 : 2025. 06. 13 ~2030. 06. 12

검사성적 : 별첨참조

검사원 : 이유정

(서명)

기술책임자

: 박찬일

(서명)

위의 품목은 「고압가스 안전관리법」 제 17조 또는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제 21조에 의거 실시한 설계단계검사(정밀검사)에 합격하였음을 통지합니다.

2025. 06. 13

한 국 가 스 안 전 공 사



한국가스안전공사



검 사 성 적

제 25-39-0020 호

검사방법	: KGS AA632:2024
품명	: 가스누출자동차단장치(1회로, 핸들작동식)
모델명	: 차단부:GRV-1525PW, 제어부: GRC-125
구분	: 가스누출경보차단장치
차단방식	: 핸들작동식
재료-전자밸브 BODY	: 해당없음
재료-케이스	: ABS/PC
사용압력	: 해당없음
재료-기어	: ACETAL
입구규격	: 해당없음
경보기개수	: 1회로
출구규격	: 해당없음
차단부규격	: 25A
사용전압	: 220 V
차단부모터	: WRF-370C-15370
표시유량	: 해당없음
통신TYPE	: 해당없음
차단부 개수	: 1개
제어부 및 차단부 용도	: 제어부(옥내용), 차단부(옥외용)
기타	: 해당없음
연동 검지부 형식승인번호	: 가14-6, 가14-10

이 하 여 백

한국가스안전공사

